



e-netz Südhessen AG · Postfach 10 11 42 · 64211 Darmstadt

PLANUNGSGRUPPE DARMSTADT  
Herr Wolfgang Schulz  
Alicenstraße 23  
64293 Darmstadt

e-netz Südhessen AG  
Sven Messerer  
Dornheimer Weg 24  
64293 Darmstadt  
Telefon: (06151) 701-8514  
E-Mail: [stellungnahmen@e-netz-suedhessen.de](mailto:stellungnahmen@e-netz-suedhessen.de)  
Ihr Zeichen:  
Ihre Nachricht vom: 20.08.2021  
Unser Zeichen: TÖB-118  
Datum 08.09.2021

## **Bauleitplanung: Rohrbach, Am südlichen Ortsausgang**

Sehr geehrter Herr Schulz,

vielen Dank für die Zusendung der Unterlagen.

Wir nehmen dazu Stellung für die Netze der ENTEGA AG und der e-netz Südhessen AG und ENTEGA Medianet GmbH.

Bei der weiteren Planung bitten wir zu beachten:

Im Gebiet der Gemeinde Ober-Ramstadt sind wir Netzbetreiber folgender Sparten: Strom, Gas, Straßenbeleuchtung.

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich Betriebsmittel unseres Unternehmens bzw. der ENTEGA AG. Notwendige Leitungsumlegungen gehen zu Lasten des Veranlassers bzw. werden nach geltenden Verträgen geregelt und sind rechtzeitig mit uns abzusprechen.

Unsere vorhandenen Leitungen dürfen nicht überbaut werden. Längs der Leitungen ist ein Schutzstreifen von beidseitig jeweils einem Meter von Bebauung freizuhalten. Falls dies nicht möglich ist, müssen die Leitungen auf Kosten des Veranlassers umgelegt werden.

Hinsichtlich der geplanten Anpflanzungsmaßnahmen im Bereich der Leitungstrasse ist zu beachten, dass tiefwurzelnde Bäume lt. DIN 18920 und den technischen Richtlinien GW 125 einen Mindestabstand von 2,5 m zu unseren Versorgungsleitungen aufweisen müssen. Wird dieser Abstand unterschritten, so sind die Leitungen gegen Wurzeleinwirkungen zu sichern, oder die Standorte der Bäume dementsprechend zu verschieben. Pflanzmaßnahmen im Nahbereich unserer Betriebsmittel sind deshalb vorher mit uns abzustimmen. Wir beantragen, Leitungs- bzw. Baumschutzmaßnahmen in den planungsrechtlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan aufzunehmen.

Dieses Schreiben wurde elektronisch generiert und ist daher auch ohne Unterschrift gültig.

e-netz Südhessen AG  
Dornheimer Weg 24  
64293 Darmstadt  
[www.e-netz-suedhessen.de](http://www.e-netz-suedhessen.de)  
Sitz der Gesellschaft: Darmstadt  
Reg.-Gericht Darmstadt HRB 86706

Vorstand:  
Reinhard Kalisch  
Holger Klein  
Ines Schultze  
Aufsichtsratsvorsitzender:  
Oberbürgermeister Jochen Partsch

Ust.Idnr.: DE258553404  
St.-Nr.: 007 225 46612  
Bankverbindung:  
Deutsche Bank AG  
IBAN: DE21 5087 0005 0032 5977 00  
BIC: DEUTDEFF508



Bei erhöhtem Leistungsbedarf einzelner Gewerbeansiedlungen kann der Bau zusätzlicher Transformatorenstationen erforderlich werden.

Ihr Ansprechpartner ist Herr Sven Messerer in unserer Regionalstelle Darmstadt, Tel.: (06151) 701-8048.

Die Gasversorgung des Planungsbereichs ist unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit möglich. Die Entscheidung über die Gasversorgung von Gewerbeflächen wird getroffen, wenn die Planung abgeschlossen ist und die Kosten feststehen.

Ihr Ansprechpartner ist Herr Moritz Niedermaier in unserer Regionalstelle Darmstadt, Tel.: (06151) 701-7056.

Ein Angebot über die Errichtung, Änderung oder Verdichtung der Straßenbeleuchtung erhalten Sie auf Anfrage von unserer Beleuchtungsabteilung.

Ihr Ansprechpartner ist Herr Dieter Krawatz in unserer Regionalstelle Groß-Umstadt, Tel.: (06151) 701-8707.

Unterrichten Sie uns bitte auch über den weiteren Verlauf Ihrer Planungen.

Mit freundlichen Grüßen  
e-netz Südhessen AG

Dieses Schreiben wurde elektronisch generiert und ist daher auch ohne Unterschrift gültig.

e-netz Südhessen AG  
Dornheimer Weg 24  
64293 Darmstadt  
[www.e-netz-suedhessen.de](http://www.e-netz-suedhessen.de)  
Sitz der Gesellschaft: Darmstadt  
Reg.-Gericht Darmstadt HRB 86706

Vorstand:  
Reinhard Kalisch  
Holger Klein  
Ines Schultze  
Aufsichtsratsvorsitzender:  
Oberbürgermeister Jochen Partsch

Ust.Idnr.: DE258553404  
St.-Nr.: 007 225 46612  
Bankverbindung:  
Deutsche Bank AG  
IBAN: DE21 5087 0005 0032 5977 00  
BIC: DEUTDEFF508

